

## **Windpark Reinstedt Nord 2x V162 NH 169m 6,2 MW**

### **16.3.a\_Wartung**

Die Wartung der Windkraftanlagen erfolgt erstmals 3 Monate nach Inbetriebnahme und dann jährlich. Hierbei werden alle Komponenten wie Abschaltanlagen, Trafo, Schaltanlagen, Rotorblätter, Gefahrenfeuer, Sicherheitssysteme usw. überprüft. Im Intervall von 4 Jahren fallen weitere Sonderprüfungen an.

Der Umfang der Inspektionen wird vom Hersteller in einem Wartungsformular definiert, vorgegeben und dokumentiert. Der Inspektionszeitpunkt wird mit einer Toleranz von einem Monat eingegrenzt.