

50Hertz Transmission GmbH – Heidestraße 2 – 10557 Berlin

Salzlandkreis
42 FD Natur und Umwelt

06400 Bernburg (Saale)

Errichtung und Betrieb von 11 Windenergieanlagen im Windpark Bördeland 2 x Vestas V-162, 6,2 MW, NH 169 m, RD 162 m, GH 250 m; 3 x Vestas V-172, 7,2 MW, NH 175 m, RD 172 m, GH 261 m und 6 x Vestas V-172, 7,2 MW, NH 164 m, RD 172 m, GH 250 m auf dem Gebiet der Gemeinde Bördeland - Gemarkung Biere und Welsleben, diverse Flurstücke

Sehr geehrter Herr Föllner,

Ihr Schreiben haben wir dankend erhalten.

Folgende Unterlagen lagen uns zur Einsichtnahme vor:

- *Planzeichnung,*
- *Begründung.*

Nach Prüfung in unseren Fachabteilungen können wir Ihnen mitteilen:

Im Planungsgebiet befindet/befinden sich unsere

**380-kV-Leitung Ragow - Förderstedt - Jessen/Nord 531/533/532 (Freileitung)
SuedOstLink (Wolmirstedt - Isar; DC) (Gleichstromkabeltrasse in Planung)**

Zur Freileitung

Für die Einordnung von Windkraftanlagen im Nahbereich zu Freileitungen gelten die Abstandsbestimmungen der DIN EN 50341-2-4. Im Ergebnis der Prüfung ist festzustellen, dass die Mindestabstände durch die beantragten WEA eingehalten werden.

Zum SOL

Die Standorte der antragsgegenständlichen Windkraftanlagen wurden bei der Feintrassierung entsprechend berücksichtigt, sodass keine Planungskonflikte zwischen dem SuedOstLink und den geplanten Windkraftanlagen im Windpark bestehen. Sollten Kreuzungen der Anbindungsleitungen der Windkraftanlagen mit dem SuedOstLink erforderlich werden, sind diese mit 50Hertz abzustimmen.

50Hertz Transmission GmbH

OGZ
Netzbetrieb Zentrale

Heidestraße 2
10557 Berlin

Datum
04.06.2024

Unser Zeichen
2023-001310-02-OGZ

Ansprechpartner/in
Frau Froeb
Herr Zenner

Telefon-Durchwahl
030/5150-2144

Fax-Durchwahl

E-Mail
leitungsauskunft@50hertz.com

Ihre Zeichen

Ihre Nachricht vom
18.04.2024

Vorsitzende des Aufsichtsrates
Catherine Vandenborre

Geschäftsführer
Stefan Kapferer, Vorsitz
Dr. Dirk Biermann
Sylvia Borchering
Marco Nix

Sitz der Gesellschaft
Berlin

Handelsregister
Amtsgericht Charlottenburg
HRB 84446

Bankverbindung
BNP Paribas, NL FFM
BLZ 512 106 00
Konto-Nr. 9223 7410 19
IBAN:
DE75 5121 0600 9223 7410 19
BIC: BNPADEFF

USt.-Id.-Nr. DE813473551



Anfahrtswege zu den WEA

Datum
04.06.2024

SEITE/UMFANG
2/2

Aufgrund der Kreuzung unserer Freileitung durch Anfahrtswege sowie dauerhafte Zuwegungen zu den geplanten WEA sind elektrische Mindestabstände einzuhalten. Der Vorhabenträger hat die geplanten Zuwegungen sowie das geplante Lichtraumprofil für den Transport frühzeitig bei unserem Regionalzentrum West, Standort Wolmirstedt, Am Umspannwerk 1, 39326 Wolmirstedt (E-Mail: leitungsankunft-rzwest@50hertz.com) unter Angabe der Reg.-Nr. 2023-001310-02-OGZ zur Prüfung einzureichen.

Diese Prüfung ist zur Gewährleistung des Personen- und Arbeitsschutzes aufgrund der möglichen elektrischen Gefährdung durch die Freileitung zwingend erforderlich ist. Ggf. sind Kreuzungs- und Abstandsnachweise zu erstellen, um die Einhaltung des Mindestabstandes nach DIN EN 50341 zu prüfen.

Hinweis zu geplanten Erdkabelverbindungen

Der Vorhabenträger hat die Planungen für Erdkabelverbindungen zum Standort der Windenergieanlagen, die sich im 50 m - Bereich der Leitungen befinden bzw. die Trassen kreuzen, im Vorfeld mit 50Hertz abzustimmen. Die Planungen sind unter Angabe der vorzunehmenden Arbeiten und der einzusetzenden Maschinen mit einem zeitlichen Vorlauf von mindestens 4 Wochen bei unserem Regionalzentrum West, Standort Wolmirstedt, Am Umspannwerk 1, 39326 Wolmirstedt (E-Mail: leitungsankunft-rzwest@50hertz.com) unter Angabe der Reg.-Nr. 2023-001310-02-OGZ zur Prüfung einzureichen. Maststandorte sind im Umkreis von 35 m um den Mastmittelpunkt von jeglicher Bebauung freizuhalten.

Wir bitten um Aufnahme der vorstehenden Sachverhalte in den Genehmigungsbescheid und um weitere Beteiligung am Genehmigungsverfahren.

Freundliche Grüße

50Hertz Transmission GmbH



Atzrodt



Kretschmer